



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

«01» серпня 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Олійник В.В., Номесенок В.Д., Рицюк А.Д.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Жмеринська, буд. Захарченко
будинок, бб

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф25-3,0м, ф25-89,0м. - стояк
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

із ф50-бісег, кранець ф25-7мс(кузов)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кранець в квартирах ф20-бісег(куб) ф20-дісег(куб), ф15-12мс(куб)
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мільною емульсією; препаратор "Лівобас"

- ліквідація виявлених витоків газу;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено після робочого тиску, Р=500 кПа. баг. стоп.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. Інструктажем абонентів проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Чубаско І.Ч

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Денисек В.В

(прізвище, ініціали)

Лялов А.М.

(прізвище, ініціали)

Скасечек В.О

(прізвище, ініціали)

С.Чубаско

(підпись)

А.Лялов

(підпись)

В.Скасечек

(підпись)

В.Денисек

(підпись)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

(прізвище, ініціали)

(підпись).