



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО:

Міжоб'єктні зв'язки

(найменування об'єкта)

« 02 » 08 2024 р.

Бригада у складі

Григорук О. С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склада цей акт у тому, що на об'єкті

с. Каміньківка
с. Дашинське вулиця 12

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

г-р $\phi 80-25$, $\phi 50-30$
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

г-р $\phi 32-75$, $\phi 20-27$, $\phi 32-5$, $\phi 20-2$
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран $\phi 20-22$
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: перевірка газопроводів та кранів
- локалізація виявлених витоків газу: кран $\phi 32-4$ см
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено тиском $P=500$ мм рт.ст. надійшло тиску $U_p=0$ мм рт.ст. за 5 хв

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарафінне з'яву

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Литвинюк
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Григорук СЕ
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Мурзи О.С
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).