

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



2024 р.

### Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО: Міжоб'єктне з'єднання

(найменування об'єкта)

« 08 » 08 20 24 р.

Бригада у складі Гуменюк С Мурзія О.С

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Каміньська  
Лашкобудівників 13

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г ф 50-42 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г ф 40-30 ф 32-36 ф 25-56, 1-г ф 40-2, ф 22-2, ф 25-4

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

1-г ф 20-40

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: методом мильної  
та приладом Vasta
- ліквідація виявлених витоків газу: 1-г ф 25-4 м
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та облаштування, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено тиском P=500 ммє вод ст.

подічне тиску P=0 ммє вод ст за 5 хв

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Литвино К  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Григорук С  
(прізвище, ініціали)

Фурман О С  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис).