



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО: Митлобний будинок

(найменування об'єкта)

«22» 07 2024 р.

Бригада у складі Гуценко С С Мурзи О С

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склада цей акт у тому, що на об'єкті м. Каменівка
в с/поселенні 22

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г ϕ 100 - 80 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г ϕ 32 - 128 ϕ 25 - 106 , краи ϕ 32 - 6 ϕ 25 - 6

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краи ϕ 20 - 55

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском прокладання методом або мильною емульсією: мильна емульсія 70
прилад Вагста
- ліквідація виявлених витоків газу: краи ϕ 32 - 1 , краи ϕ 25 - 6
м'ягківе з'єднання ϕ 25 - 5
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено тиском $P = 500 \text{ мм вод. ст}$ надійшло тиску $P = 0 \text{ мм вод. ст}$ до 5 хв

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Тародітише а-ду

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Айомча
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Григорук
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Мурзи
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____
(прізвище, ініціали) _____
(підпис).