



## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО: Міжоб'єктне обслуговування

(найменування об'єкта)

«05» 08 2024 р.

Бригада у складі Гуменюк СС Муржин С.С

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Кошицька

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-р ф 40-57 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

г-р ф 25-36 м, ф 20-51 м, кр ф 25-3, ф 20-7

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр ф 20-34

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мешканці одягевчів та  
кранець Varta
- ліквідація виявлених витоків газу: кран ф 32-2, ф 20-7
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вик.
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском P = 500 мм вод ст. по ділянці тиском P = 0 мм вод ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Фарда проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарда виконана 2-8-88

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Члени бригади

Антоніос В С  
(прізвище, ініціали)  
Гуменчук С  
(прізвище, ініціали)  
Мурзи О С  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)  
[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали) \_\_\_\_\_  
(підпис).