

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО



« 08 » 08 2024р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Чопретин, вул. Єрмошти, буд №41
(житловий будинок)

« 08 » 08 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолевич В. С.,
майстер ВБГО- Чопретин І.А
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Єрмошти, буд. № 41
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50-60 см. н.; Ø 40-285 см. н.; Ø 32-3 см. н.;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 32-8 см. н.; Ø 20-50 см. н.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Ø 32-7 см. н.; Ø 20-55 см. (шар); Ø 20-43 см. (пр.)
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявлених витоків газу: Ø 15-5 см. н., Ø 20-2 см. н.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;
виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;
виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;
перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
випробуванням т.д. робочим тиском.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.
інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Кравченко Людмила Андріївна (прізвище, ініціали)
Члени бригади	Курінний С.В. (прізвище, ініціали)
	Берелет В.О. (прізвище, ініціали)
	Ярмолович В.С. (прізвище, ініціали)

М.К.Ф.
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. _____

Мешкаєв *Баштаєв* *Бурман*
від *підпису* *відповідально*