

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО



### АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Чортків, вул. Артура Великого, буд 46  
Житловий комплекс  
(найменування об'єкта)

«20» 08 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Яромлович В. С.,  
майстер В.В. Мравченко Л.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Артура  
Великого, буд № 46  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ40 - 2м.п.; φ25 - 84 м.п.; φ20 - 13 м.п.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ20 - 8 м.п.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
φ20 - 11 м.п.  
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІР TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявлених витоків газу; φ20 - 4 м.п.; φ20 - 2 м.п.  
(в квартирах)



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;

*виконано*

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;

*виконано*

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;

*переврено*

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

*випробували під робочим тиском*

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.

*інструктаж з абонентами проведено*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна  
(прізвище, ініціали)

*[підпис]*  
(підпис)

Члени бригади

Курінний С.В.  
(прізвище, ініціали)

*[підпис]*  
(підпис)

Порушення, які  
усуненню

Берелет В.О.  
(прізвище, ініціали)

*[підпис]*  
(підпис)

Ярмолович В.С.  
(прізвище, ініціали)

*[підпис]*  
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. \_\_\_\_\_

Виписано попередження:

(прізвище, ініціали)

(підпис).

*Мешканці від газотехнічної бригади виконували*