



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Миргород, вул. Піраміда, 58
(житловий будинок)

(найменування об'єкта)

«21» 08 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолович В. С.,

штурмова бригада - Чубрецько І.Ч.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті но вул. Піраміда Великого,
вул. № 58

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Ø 40-40 ш. н; Ø 20-Чел.н.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20-Чел.н

(газопроводи східкових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 20-6шт.

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявлених витоків газу; Ø 50-1шт / кран та колекторика

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи;
виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах;
виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання;
перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.
інструктаж з апаратами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Миро
(підпись)

Члени бригади

Курінний С.В.
(прізвище, ініціали)

Курінний
(підпись)

Доручення, підписані

Берелет В.О.
(прізвище, ініціали)

Берелет
(підпись)

засвідчено

Ярмолович В.С.
(прізвище, ініціали)

Ярмолович
(підпись)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа.

Віписано посвідчення

(прізвище, ініціали)

(підпись).

*Мищенко Іван Миколайович будинку
від місяця січня 2019 року*