

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО



2024р.

## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Жолетин, вул. Володимирівна Великого, 14  
(Митлобий будинок)

(найменування об'єкта)

« 19 » 08 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолевич В. С.,

майстер ВБГО-Ярмолевич Л.А

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. В. Великого,

будинок № 14

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-2м.п.; Ø80-55м.п.; Ø50-15м.п.; Ø40-15м.п.; Ø32-  
(увідний газопровід (характеристики г-ду)) 10м.п.;

Ø25-16м.п.; Ø20-60м.п.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø20-39 см., Ø32-8 см.  
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявлених витоків газу; Ø15-1 см.; Ø32-2 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО Кравченко Людмила Андріївна  
 (прізвище, ініціали)  
 Члени бригади Курінний С.В.  
 (прізвище, ініціали)  
 Берелет В.О.  
 (прізвище, ініціали)  
 Ярмлович В.С.  
 (прізвище, ініціали)

[Підпис]  
 (підпис)  
[Підпис]  
 (підпис)  
[Підпис]  
 (підпис)  
[Підпис]  
 (підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. Лабрюк А.О. - гол. ОСББ  
 (прізвище, ініціали) [Підпис]  
 (підпис)