

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО

«24» 04 2024р.



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Мозетин, вул. Троїв Майдану, 43а
(Митювській будинок)
(найменування об'єкта)

«24» 04 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолевич В. С.,

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Мозетин, вул. Т. Майдану
буд № 43а
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 40-64 м.п.; φ 20-32 м.п.; φ 20-9 м.п. (визор)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 40-1 м.п., φ 20-9 м.п.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявлених витоків газу; φ 20-3 м.п.; φ 40-1 м.п. (кошар на)

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; _____

виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

випробували під робочим тиском.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Курінний С.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Берелет В.О.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Ярмолович В.С.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешканці багатоквартирної будівлі від підпису відмовились.