

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Одна РУДЕНКО



2024р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Чорногорія, вул. Михайло Грушевського, буд. 66
(житловий будинок)

(найменування об'єкта)

«15» 08 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолович В. С.,

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Чорногорія, вул. Михайло Грушевського, буд. № 66
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50-2м.п; Ø 25-56м.п;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20 - 7м.п

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 25 - 1м.п; Ø 20 - 8м.п;

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу; Ø 25- 1м.п;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи;
виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах;
виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання;
передбачено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
випробувані та добочислені тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.
інструктаж у абонентах проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Віписано попередження:

Майстер ВБГО Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)
Члени бригади Курінний С.В
(прізвище, ініціали)
Берелет В.О
(прізвище, ініціали)
Ярмолович В.С.
(прізвище, ініціали)

Марія
(підпис)
Марія
(підпис)
Василь
(підпис)
Василь
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа.

Мешканець (прізвище, ініціали) (підпис).

багатомісячного бурильщика
відповідно до
запису відповідно