

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО

« 29 » 04 2024р.



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Чортків, вул. Перемоги, буд. № 4  
(мистецький будинок)  
(найменування об'єкта)

« 29 » 04 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолович В. С.,  
майстер ВБГО - Чравченко І.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Чортків, вул. Перемоги,  
буд. № 4  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ50-3м.п; φ32-140 м.п; φ25-2м.п; φ20-5м.п  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ20-8м.п (середня)  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
φ32-6 мб, φ25-1 мб, φ20-63 мб.  
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу; φ20-3 мб ; φ15-2 мб,

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;  
*визначено*
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;  
*визначено*
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;  
*перевірено*
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;  
*випробували під робочим тиском*
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.  
*інструктаж з абонентами проведено*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна  
(прізвище, ініціали)

*Черв'як*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Члени бригади

Курінний С.В.  
(прізвище, ініціали)

*Курінний*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Берелет В.О.  
(прізвище, ініціали)

*Берелет*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ярмолівч В.С.  
(прізвище, ініціали)

*Ярмолівч*  
\_\_\_\_\_  
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. \_\_\_\_\_

*Мешканець багатоквартирною будинку*  
*від підпису відповідально*  
\_\_\_\_\_  
(підпис).