



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Боготоквартирного житлового будинку

(найменування об'єкта)

« 15 » 08 2024 р.

Бригада у складі слюсарі Грабик А.В., Гордійчук Д.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті Боготоквартирний будинок м. Ладижин бул. Прибережна, 13

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 мм L = 25 м.м., Ø 20 мм L = 8 м.м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 40 мм - 1 шт., Ø 25 мм - 1 шт., Ø 20 мм - 3 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газопальник VIBAGAS, мильна емульсія.
- ліквідація виявлених витоків газу; муфта, шпорогайка Ø 40 мм - 2 шт., муфта, шпорогайка Ø 20 мм - 4 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вимогам

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; \_\_\_\_\_

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено

При випробуванні надлишковим тиском 500 мм. рт. ст. за 5х6 парямі шляхом 10-го болу

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: визначити акти перевірки ДСК

Виписано попередження: надати акти на ДСК, покрасити газопроводи

Майстер ВБГО

Шван В.П.  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Трохим А.В.  
(прізвище, ініціали)

Гордійчук Д.М.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Євген Вікторович Будини

(прізвище, ініціали)

(підпис)

в.п. старший майстер Тарновський А.А.