



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

*[Handwritten signature]*

2024р.

«09» 09

**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО багатоквартирного житлового будинку \_\_\_\_\_

(найменування об'єкта)

«09» 09 2024р.

Бригада у складі Жасько В.В. Жукан І.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Мінкіна Миколає Фаворська

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Жолтирів вул. Леонтовича 13  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий газопровід низького тиску  
φ40-30м; φ20-20м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

край φ40-1м; φ20-10м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; емульсія та прилад «VibroBAS»
- ліквідація виявлених витоків газу; край φ40-1м; край φ40-1м

