



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«12» 08 2024р.

### Акт

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку \_\_\_\_\_

(найменування об'єкта)

«12» 08 2024р.

Бригада у складі Гасько В.В. Лукаш І.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Новбасюк Таліна Іванівна

склала цей акт у тому, що на об'єкті ж/будова  
м. Носмерів вул. Леонтовича 15

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий газопровід низького тиску  
Ø 50-3м; Ø 32-58м; Ø 25-24м; Ø 20-32м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ø 50-1см; Ø 20-8см; Ø 20-16см вквер.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; машинна емульсія ТА прилад "VIBRO GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; кран Ø 50-1см Ø 20-3см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вскочано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; пазіття тиску 10 атм. вод. ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: порядкувати газопровід

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Велосенко О.І.  
(прізвище, ініціали)

Овас  
(підпис)

Члени бригади

Маско В.В.  
(прізвище, ініціали)

Мазе  
(підпис)

Жикар І.С.  
(прізвище, ініціали)

Жикар  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Ковбасюк Т.У.  
(прізвище, ініціали)

Рубин  
(підпис)