



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«27»

*[Signature]*  
2024р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку \_\_\_\_\_

(найменування об'єкта)

«27» серпня 2024р.

Бригада у складі Насєко В.В., Новомисчук В.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Скиба Валентин Валодимирович  
інг. № 2208317792

склала цей акт у тому, що на об'єкті дс/будинок  
м. Насєрів бул. Леонтовича 2

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий газопровід низького тиску  
φ25 - 4м.; φ20 - 12м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крат φ25 - 2мет.; φ20 - 30мет.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "VIBROBAS" ТА  
емульсія емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; \_\_\_\_\_



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено

---

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

---

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

---

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

---

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; нагіння тиску 10 мм. вог. ст.

---

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

---

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

---

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: погардувати газопровід.

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Васенко О.Г.</u> (прізвище, ініціали)	<u>Овасюк</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Каско В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Ковальчук В.С.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Скиба В.  
(прізвище, ініціали) Овасюк  
(підпис)