



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«19» 08 2024р.

### Акт

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку \_\_\_\_\_

(найменування об'єкта)

«19» 08 2024р.

Бригада у складі Засько В.В., Ішкар І.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Гладкий Анатолій Павлович

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Житомир вул. Леонтовича 24

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий газопровід низького тиску  
Ø 50 - 24м; Ø 20 - 12м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крес Ø 50 - 1шт; Ø 20 - 1шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; емульсія та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; крес Ø 50 - 1шт; крес Ø 20 - 1шт



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; нагінке тиску 5 мм. вод. ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: посередувати газопровід

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Виласенко О.І.  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Жасько В.В.  
(прізвище, ініціали)

Лукас І.С.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

Свєш  
(підпис)

Свєш  
(підпис)

Свєш  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гладкий А.П.

(прізвище, ініціали)

Гладкий А.П.  
(підпис)