



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«02» серпня 2024р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку _____

(найменування об'єкта)

«02» серпня 2024р.

Бригада у складі Жаско В.В., Жакар Т.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Жуножник Петро Петрович

інз. № 1816316791

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Насерів вул. Леонтовича буд. 3.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий газопровід низького тиску

φ 50 - 25 м, φ 32 - 18 м, φ 20 - 12 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран φ 50 - 1шт., φ 20 - 8шт в квартирах

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; емульсія мильна та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; кран φ 50 - 1шт., кран φ 20 - 8шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; нагінне тиску 10 ат. вод ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: погирбувати газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Велесенко О.І.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Маско В.В.
(прізвище, ініціали)

Жакар І.С.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Свасюк
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Клюшник Б.П.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)