



"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
«26» 08 2024р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку \_\_\_\_\_

(найменування об'єкта)

«26» серпня 2024р.

Бригада у складі Жаско В.В., Новальчук В.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Яценко Валентина Василівна

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Немирів вул. Леонтовича 4

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталею газопровід низького тиску  
Ø 40-24м, Ø 32-16м, Ø 20-14м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

край Ø 40-24м, Ø 20-26м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; емульсія сапунів та прилад «Vibzo GAS»

- ліквідація виявлених витоків газу; край Ø 40-24м, Ø 20-14м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; натискання тиску 20 мм рт.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: пофарбувати газопровід.

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Валесанко О.І.  
(прізвище, ініціали)

Овсак  
(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Гаско В.В.  
(прізвище, ініціали)

МВ  
(підпис)

Ковальчук В.С.  
(прізвище, ініціали)

У  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Лхменко В.В.  
(прізвище, ініціали)

Лхменко  
(підпис)