



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«29» 08 2024р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку \_\_\_\_\_

(найменування об'єкта)

«29» 08 2024р.

Бригада у складі Киселько В.В. Ковалозук В.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Мавган Микола Євгенович  
інг. № 2469309135

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Київ будинок  
м. Галицький вул. № 1  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий газопровід низького тиску  
Ø 50 - 10м; Ø 32 - 42м; Ø 20 - 44м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ø 50 - 1м; Ø 25 - 3м; Ø 20 - 37 см. в квар.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; визначення щільності тиску приладом «Vibro GAS»
- ліквідація виявлених витоків газу; кран Ø 50 - 1м; Ø 25 - 3м; Ø 20 - 1м

кран Ø 25 - 3м; Ø 20 - 1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; пазіння тиску 20 мм. рт.ст
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: порядкувати газопровід

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Власенко О.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Каско В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Новаченко В.С.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мельнич М.С.  
(прізвище, ініціали) [підпис]  
(підпис)