



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«22» 08 2024р.

**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

**ВБГО багатоквартирного житлового будинку** \_\_\_\_\_

(найменування об'єкта)

«22» 08 2024р.

Бригада у складі Жасько В.В. Жовалевчук В.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Дударєва Тетяна Василівна

інг. №2016213144

склала цей акт у тому, що на об'єкті ж/будинок  
м. Жасарів вул. Леонтовича 6

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

**ВИСНОВКИ ВБГО:** сталевий газопровід низького тиску  
φ 40-42 мм; φ 32-20 мм; φ 20-54 мм.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран φ 40 - вент.; φ 20 - 16 мм. в квартирах

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; емульсія мильна та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; кран φ 40 - вент. φ 20 - 4 мм.  
кран φ 20 - 2 мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; надання тиску 20 атм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: подрядувати газопровід.

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Власенко О.І.  
(прізвище, ініціали)

Свєшч  
(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Гаско В.В.  
(прізвище, ініціали)

М.М.С.  
(підпис)

Ковальчук В.С.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Дударова П.В.  
(прізвище, ініціали) \_\_\_\_\_  
(підпис)