



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Турівщина
вул. М. Косцюбинського 2
(найменування об'єкта)

«16» 08 20 24 р.

Бригада у складі м-р Богдан Ю м ; сл. Жуков ВВ
сл. Берестий Р.1
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турівщина
вул. М. Косцюбинського 2
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-32м ; Ø40-4м ; Ø32-10м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-4м ; Ø25-15м ; Ø20-12м (ср.кл.)
Ø20-96м (стале)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
вр.кран Ø50 - 1шт (шар) ; Ø32 - 3шт (шар)
Ø20 - 7шт (проб) ; Ø20 - 1шт (шар) ; Ø20 - 40шт (кв)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
прилад Vibra GFS
 - ліквідація виявлених витоків газу; крани: Ø20 - 6шт (проб) ; Ø20 - 40шт (кв);
Муфтові з'єднання Ø50-1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм вод.ст. Піднято тиску 10 мм вод.ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Дофарбувати 2-г

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Бондар Ю.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Жанко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Берестий Р.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>1 ст. майстер Колесник В.С.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Машкевич Богдан Іванович
(прізвище, ініціали) (підпис)

вд підпису відповішено