



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Турбовик
вер. Незалежності 2
(найменування об'єкта)
« 23 » 08 2024 р.

Бригада у складі м-р Бондар Ю.М.; Яков В.В.
Бедросий Р.І. Щербанов Ф.Ф.; Якубенко Вал
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____ м. Турбовик
вер. Незалежності 2
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\varnothing 80 - 1м$; $\varnothing 65 - 38м$; $\varnothing 40 - 40м$
 $\varnothing 25 - 10м$
 $\varnothing 20 - 96м$ (стаєкки)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
засувка вх. $\varnothing 80 - 1шт$; $\varnothing 25 - 2шт$ (шар); $\varnothing 25 - 6шт$ (кроб)
 $\varnothing 20 - 38$ (квартири)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад Vibra GFS
милна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу; крани: $\varnothing 25 - 6шт$ (не кривові); $\varnothing 25 - 2шт$ (кривові); $\varnothing 20 - 38шт$ (кв.)

Муртові з'єднання $\varnothing 25 - 8шт$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм вод. ст
падіння тиску 10мм вод. ст. за 5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Злозарбувати п-у

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Бондар УОМ
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади _____

Безгоспий РІ
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Чердаков ФФ
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Звуденко ВМ
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Рос. інженер: _____

Сидурієв ВА.

[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

ММ
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)