

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



«29» 08 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Жульєвск бере. Свєдєнськoгo 1
(найменування об'єкта)

«29» 08 2024 р.

Бригада у складі м-р Бонедар Юл.; сн. Яков ВВ
сн. Беджостий РІ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Жульєвск
вул. Свєдєнськoгo 1
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 1-г Ø40-30м ; Ø25-2м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
вводи довнї Ø20-4м ; Ø25-5м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крами: вх проб Ø40 - 1шт
Ø20 - 7шт (пварт)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад Vibra GAS
мембрана еверест
 - ліквідація виявлених витоків газу; крами: Ø20-7шт
мертвоє з'єднання Ø40-1шт
Ø20-1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р = 500 мм вод.ст
Надлишок др = 20 мм вод.ст
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктажовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Тюраска 2-га

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Бондар Юлія</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Янов ВВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Берестий РІ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці багатоквартирного будинку (прізвище, ініціали) Ву підпису відомостям (підпис)