

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«29» 08 2024 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Турбовиш
вул. Успенського 11
(найменування об'єкта)

«29» 08 2024 р.

Бригада у складі м-р Бондар ЮМ ; с-р Жуков ВВ
с-р Берестий Р.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турбовиш
вул. Успенська 11
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 20 м ; Ø40 - 15 м
Ø20 - 10 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани Ø20 - 4шт (кварт)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією; Прилад Vibra GHS
емульсія мильна
- ліквідація виявлених витоків газу; крани Ø20 - 4шт
Муромове з'єднання Ø20 - 4шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст.
Стабільне тиску 10 мм вод.ст. за 5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Осфрантувати 2-9

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар Ю.М.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Жанов В.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Вересний Р.І.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Головний інженер Шидрубник В.А.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мосеєв Олександр Валентинович

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Буденку від підпису відмовився