



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО м. Турбовиш  
вул. Успенівка 13  
(найменування об'єкта)

«29» 08 2024 р.  
Бригада у складі м-р Богдан Рул ; с.п. Яков ВВ  
с.п. Безруцкий Р. І.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) «

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турбовиш  
вул. Успенівка 13  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф50-30м ; Ф40-30м  
Ф25-10м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ф20-24 (столяки)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Засувка Ф80 - 1шт (вх) ; Ф25 - 4шт (шар)  
Ф20 - 12шт (кв.)  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Vibra GAS"  
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; крапи Ф25 - 4шт  
Мурфове з'єднання - 4шт (Ф25)

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500мм. вод.ст. Підняте тиску 10мм вод.ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуються

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Необ'єднати газопровід

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Бондар ЮМ  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Назов ВВ  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Бажко Михайл Р.І.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Тол. Метер

Сидорук ВА

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Машкаленко Бажко Вартиш  
(прізвище, ініціали) (підпис)

будинку вд підпису відповідає