

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«29» 08

2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового
обладнання

ВБГО

м. Тульчин
вул. Чапєєвська, 17

(найменування об'єкта)

«29» 08 2024 р.

Бригада у складі м-р. Бондар Ігор; сл. Іванов Віктор
сл. Безгосподар Р.І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого
документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Тульчин
вул. Чапєєвська, 17

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та
газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з
відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного
об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 50$ -20м; $\phi 40$ -15м; $\phi 32$ -10м

$\phi 20$ -10м (зовні)

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани $\phi 20$ -4шт (кв.)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року
(трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим
методом або мильною емульсією;

Прилад Vibra GAS
Мильна емульсія

- ліквідація виявленіх витоків газу;

крани $\phi 20$ -4шт
Металеве єдинакове $\phi 20$ -1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
Перевірено тиском Р = 500 мілібар.см
Надійне тиску 10 мілібар.см гаряч
- дрібний ремонт газової апаратури і пристрій; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. прогресивовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Підтвердити -

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Бондар Ю.С.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Іванов В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Деркостенко Р.І.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Головний інженер АТДДУКІЛ В.А.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Олегсандр Іванкович Бондар

(прізвище, ініціали)

(підпис)

будинку від піднесу відповідальні