



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО м. Шаргород, вул. Коцюбинського, 93  
(найменування об'єкта)

«05» серпня 2024р.

Бригада у складі: Горбатюк В.А., Китань Ю.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Шаргород, вул. Коцюбинського, 93  
Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80-29 м, Ø 50-60 м, Ø 32-11 м, Ø 25-13 м  
стан задовільний  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран муровано Ø 80-1 м, Ø 25-7 Ø 20-19

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Виконано
  - ліквідація виявлених витоків газу; ліквідовано ч ватоми Н/Г карі з в'язкою з'єднання
  - перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; Виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; Виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; —
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; —
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Виконано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Виконано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Самборський В.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Горбатюк В.А.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Китань Ю.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали) (підпис)