



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Вашинська вул. Терців Забудова 2 зведеної будови

(найменування об'єкта)

«26» 08 2024 р.

Бригада у складі Масиленко Володимир І.О., Савосарі Володимир В.В.,

Гурилов В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. вул. Вашинська вул. Терців
Забудова 2

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ізбудова 40 кв. - 95 кв., 40 кв. газ. пр. 40 кв. - 2 кв.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

терців 40 кв. - 1 кв. 40 кв. - 1 кв.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

аварійна і - і вил. 2 кв. газ. пр. 40 кв. - 1 кв.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; визначення аварійних

аварійних витоку газу

- ліквідація виявлених витоків газу; аварійна заміна 5 кв. терців 40 кв. - 1 кв.
40 кв. - 1 кв.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимагався
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; в нормі
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводився

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: порушень не вистало

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Мороз Г. Ю

(прізвище, ініціали)

Члени бригади _____

Алашук В. Р

(прізвище, ініціали)

Шуфр В. В

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Кашубенко Т. В
Коваль А. В
Коваль С. М
Доме

[Signature]

Ткаченко А. О
Ковальчук О. Є
Коваль Т. В
Чорна С. В

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Бондарь А.В. *Бондарь*
Арошобевича А.С. *Арошобевич*
Прош Г.А. *Прош*