



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Ваткирська вул. Героїв Тар. з житловий буд.

(найменування об'єкта)

« 6 » 08 2024 р.

Бригада у складі Машкевич А.О. Санжарів В.В. Алашур В.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті С-ву Ваткирська вул. Героїв Тар. з

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Група Ф 10 см - 82 м, Ф 10 см - 12 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ф 10 см - 15 м, Ф 10 см - 15 м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Система газопостачання квартири (додати список)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; Меремасована ремонтна група Ф 15 см - 15 м
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; в нормі
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кочев Л. В
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Куроч В. В
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Александр В. А
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Курдюбан М. А
Сави В. А
Сави І. С
Заруб

Стригун В. О
Лабішович С. О
Хосан Р. А
Лабенська
Вухина

Депрнев Д. А. ~~Л. А.~~
Узлов С. А. ~~С. А.~~
Борисов О. С. ~~О. С.~~
Тарасов В. О. ~~В. О.~~
Добровин М. И. ~~М. И.~~
Гоним А. П. ~~А. П.~~

Л. А.
С. А.
О. С.

В. О.
М. И.
А. П.