



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Восенивська вул. Восенивський 1 ж/мобільний будинок

(найменування об'єкта)

« 8 » 08 2024 р.

Бригада у складі Мельничук Роман І.В., Сосновський Владислав В.А., Сербов В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті С-м Восенивська вул. Восенивський 1

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Убудовано 32 мм 37 м, 25 мм - 12 м. Об'єкт газ. м.р.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Вран. ф. 20 мм - 3 м, ф. 10 мм - 3 м, ф. 10 мм - 1 м, 5 мм  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Система газопостачання квартири (додати список)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Аналіз виконано  
перевіра Віктора Г.Р.
- ліквідація виявлених витоків газу; переміщення вран. ф. 15 мм - 4 м, ф. 10 мм - 3 м, вран. ф. 20 мм - 3 м, ф. 15 мм - 4 м.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; В наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Використовано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; Перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Використовано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Відновлено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: НС Використовано

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Почепов І. Ю</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Александр В. А</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Щербов В. В</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

<u>Касарова Б. Г.</u>	<u>Бессо</u>	<u>Чорний І. С</u>	<u>[Підпис]</u>
<u>Савука Н. В</u>	<u>[Підпис]</u>	<u>Докучаєв В. М</u>	<u>[Підпис]</u>
		<u>Томасов А. М</u>	<u>[Підпис]</u>