



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с-це Мітмен, вул Соборна, 41

(найменування об'єкта)

«22» серпня 2011 р.

Бригада у складі Вексенко В.Ф., Харбобевської В.І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с-це Мітмен, вул Соборна, 41

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 19-3м; Ø 22-3м; Ø 25-9м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20-30м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад «Вітрогаз»
методом емульсії
- ліквідація виявлених витоків газу; крім ВОГ - Акт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; в наявності

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. перевірено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Зиморова О.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Савченко В.І.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Лардубежский В.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис).