



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Бєдура О.С.
«30» 07 2024 р.

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового
обладнання

ВБГО Балаклавський патловий будинок

(найменування об'єкта)

«30» 07 2024 р.

Бригада у складі ср. Родищук І.В., ср. Бондарук О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого
документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті СНТ Співачка, бул. Незалежності буд. 19.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф50 - 27 шт; ф20 - 7 шт; фланцеве з'єдн. ф50 - 9 шт;
муфтове з'єдн. ф50 - 1 шт; кран шаровий ф50 - 1 шт; кран шаровий
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
ф20 - 3 шт; муфтове з'єдн. ф20 - 3 шт; фитиль через стінку ф32 - 3 шт.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; установлено витоки: муфтове з'єдн. ф50 - 1 шт.
муфтове з'єдн. ф20 - 2 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; безпечно
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; нормально
тиском Р=500 мілі бар. ст. будинок тиску відсутні.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. Зроблено фуршетовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Віписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Хобзін О.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Рудник Т.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Бондарчук О.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)