



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Мешкоб'єкт Бушинець

(найменування об'єкта)

« 5 » 08 2024 р.

Бригада у складі Тюков І.В. Касюк М. Неостепен В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті Толематини І. Богунка 6

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø32-23 см кріп Ø25-1 см, крім прокладок 1 см Ø32
(увідний газопровід (характеристики г-ду)) крім Ø20-2 см
Ø20-13 см Ø25-25 см

квартери 1-3 - 2 кв прокладок
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; емісія на сепаратор
Ні витоку
- ліквідація виявлених витоків газу: заміна прокладок кріп Ø32-1 см
перекладання з'єдн. муфта Ø32-1 см
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; в коридорі
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; в коридорі
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. продіємурувального

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Порушення не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Гонд С.М

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади

Гонд С.М. Кольцова

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Гонд С.М. Местерова

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Гонд С.М. Местерова