



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Алея об'єкт оздоров

(найменування об'єкта)

« 7 » 08 2024 р.

Бригада у складі Тюков І.Ю , Ко сєво Ю

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Толочинь І. Богуня 9

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-27 см, ввіз газопроводу - 8,2 см
(увідний газопровід (характеристики г-ду)) крім крокви Ø30-4 см

кварта - 1-4 (газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартири (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; сильна емульсія

прилад Вітасос
- ліквідація виявлених витоків газу: закриття крокви - злиб

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; в нормі
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; в нормі
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пройнято побутово

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: боруськів не введено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Гончар І.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Каско Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис).

Масега Буряк
Григорів І.
Славобчук І.
Колісник