



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Загапопідприємств Будинок

« 29 » 07 20 24 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Кущірь А. М., Максимович С.?

(прізвище, ініціали)
у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Шурбів, Паркова, 39

(найменування, адреса)
Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50 - 18 м., φ 40 - 60 м., φ 32 - 22 м.
φ 25 - 49 м., φ 20 - 32
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
край кривовий φ 50 - 1 м., край кривовий φ 20 - 10 м.

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.
Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Vibrogas", мильна емульсія
 - ліквідація виявлених витоків газу; виправлені витокі

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виготовлено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; за наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорядано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; викорядано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Скелер Ю. М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Максимовіч С. Г.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Жушків А. М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)