



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«02» 08 2024 р.

**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_ с Юрківка  
вир. Незалежності 49  
(найменування об'єкта)

« 02 » 08 2024 р.

Бригада у складі м-р Бондар Ю.А.; с.п. Яковів В.В.  
с.п. Безкошій Р.І.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті с Юрківка  
вир. Незалежності 49  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: РАГ-мет  
Г-д Ø 25-35м ; Ø 20-13м (води)  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крани: Ø 25 - мет (шар)  
Ø 20 - 4шт (доквартер)  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад «Vibra GFS»  
мильова емульсія
  - ліквідація виявлених витоків газу; крани: Ø 20 - 4шт  
Ø 25 - мет  
Муртове зварювання Ø 20 - мет

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р 500 мм вод ст  
Падіння тиску 10 мм вод ст за 5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Бондар Ю.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Ганов В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Берестей Р.І.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Ст. майстер \_\_\_\_\_

Колесник В.С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

Мешканці багатоквартирного будинку  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

визналися