

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 10 » 09 2024 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 10 » 09 2024 р.

Бригада у складі Гуцук Р.І., Макаров О.О., Коваленко В.П., Пелюсак О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок м. Бял вул. Новоселів, 7

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г Ø57-21м; Ø40-10,5м; Ø32-11м; Ø25-9,5м; Ø20-9м; Ø15-1,5м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (міс/г-ду) Ø20-15м; Ø15-15м

2-г (кв/г-ду) Ø20-2,5м; Ø15-109м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (куш/г-ду) Ø15-9см

крани (к/робк.) Ø20-8см; Ø15-8см

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; кран Ø20-4см, Ø15-7см; к/г Ø20-1см, Ø15-3см; засувка Ø50-1см; внутрішні - 12см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: визначити атаки ДВК, контролювати отвори каналів.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Жуковець Т.Т.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади _____

Гуцук Р.І.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Мачаров О.О.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Шереметов А.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Новожилів В.П.

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)