

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«05» 09 2024 р.

## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«05» 09 2024 р.

Бригада у складі Гузь Р.А., Макаров О.О., Пелюхін С.В., Новіков В.Т.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок

м. Бач Вул. Мудрика, 9

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г  $\Phi 57 - 1 \text{ м}$ ,  $\Phi 25 - 50,5 \text{ м}$ ;  $\Phi 20 - 18,5 \text{ м}$ .

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (ква/м.)  $\Phi 20 - 117 \text{ м}$ ;  $\Phi 15 - 1 \text{ м}$ .

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кан (кробіс.)  $\Phi 20 - 6 \text{ м}$

Кан (кробіс.)  $\Phi 20 - 11 \text{ м}$ ,  $\Phi 15 - 1 \text{ м}$ .

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; кан  $\Phi 20 - 6 \text{ м}$ , к/г  $\Phi 20 - 4 \text{ м}$ , муфта  $\Phi 20 - 2 \text{ м}$ , к/г  $\Phi 50 - 1 \text{ м}$ , кан  $\Phi 50 - 1 \text{ м}$ ; внутрішній будинок - 12 м.



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: газопровід потребує газування.

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Тимошук Н.Т.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Гуцул Р.А.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Марочков О.О.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Мельничук С.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Колодійов В.М.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)