



20 24 р.

### АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

обладнання

ВБГО

м. Вінниця  
вул. Арх. Артемюва 19

(найменування об'єкта)

« 28 » 08 20 24 р.

Бригада у складі

Кучеренко О.В., Романенко О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця  
вул. Арх. Артемюва 19

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-25мм, Ø80-70мм, Ø50-1мм,  
Ø32-5мм, Ø20-5мм

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø50-5мм, Ø32-6мм, Ø25-7мм

стале: Ø40-9мм, Ø32-27мм, Ø25-18мм

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

чорна Ø50-1мм, Ø40-1мм, Ø20-4мм, - шарові

муфта Ø50-1мм, Ø40-1мм, Ø20-4мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; всіма газопроводами

- ліквідація виявлених витоків газу: Ø2 Ø50-2мм, Ø25-1мм, Ø20-1мм, муфта Ø25-1мм



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вільно
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вільно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=220 мм в.ст., d p=10 мм в.ст., t=5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. на місці

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: немає порушень

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Роддівський О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Клименко О.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Роддівський О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Біла Микола Вікторович

сп. ін. П.В. Косинин  
м.п. О.Ф. Корнієв

[Підпис]