

"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
«11» 09 2024 р.  
№ 11  
Легітимізаційний код 45163321  
ІНСТРУМЕНТИ ТА ПРИБОРИ  
ДЛЯ АКТИВ  
\* БУДІВЕЛЬНИЙ ТЕСТ \*  
\* М.ВІННИЦЯ \*

### АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вінниця бул. В.Торика 12  
(найменування об'єкта)

«11» 09 2024 р.

Бригада у складі Дзюбенко Р.Ю; Матвійчук А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця бул. В.Торика 12  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 18 м., Ø32 - 15 м., Ø25 - 12 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø20 - 200 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові) Ø50 - 4 шт., Ø32 - 4 шт., Ø25 - 8 шт. краки в квартирах  
шуртові з'єднання: Ø50 - 4 шт., Ø32 - 4 шт., Ø25 - 8 шт. Ø20 - 6 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милька емульсія  
та прилад "VibroGAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: краки (пробкові): Ø32 - 1 шт.  
коктрайки: Ø50 - 2 шт., Ø32 - 1 шт. шуртові: Ø50 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вихахохо
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Лигородецький А.С.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Мамбічук Р.В.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Дзюденко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Слобожан Л.Л.  
(прізвище, ініціали)

