



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул. А. Гервояцького 24
« 9 » 09 20 24 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Романчук О.В., Кичушко В.О.,
Гвасар В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. А. Гервояцького 24
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-40 см Ø76-30 см Ø50-9 см

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-26 см Ø25-5 см Ø20-20 см
Ø20-35 см (своєчасно)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крім Ø32-5 см, Ø25-3 см, Ø20-16 см, Ø15-1 см
Ø20-6 см (мварт), мвортів Ø32-5 см, Ø25-3 см, Ø20-16 см
(запірна арматура) Ø15-1 см

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- 1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: армиція, 100 мм, 100 мм, 100 мм
 - ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø32-2 см, Ø20-9 см, 100 мм, Ø32-1 см, Ø20-3 см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в май ВБГО
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весь час
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р-500 мм в с. др 20 мм в с. т-5х8
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проєкт середнього рівня

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: коорсертувати газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Роздіськов О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Роскошнін О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Мерешко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Звоніца А.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Машок А.С. Машок

(прізвище, ініціали)

(підпис)