



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
в.д. А. Тербоувського 26
(найменування об'єкта)

« 9 » 09 20 24 р.
Бригада у складі Дзюбенко ЮГ, Дідревса ЄА,
Дочманко В.О
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
в.д. А. Тербоувського 26
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-60м, Ø80-10м, Ø25-4м,
Ø20-6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-20м, Ø20-20м
Ø20-350м (сховані)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
сховані Ø32-4м, Ø25-3м, Ø20-6м
Ø25-5м (зварні) сходові Ø32-4м, Ø25-3м, Ø20-6м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: всі газопроводи
 - ліквідація виявлених витоків газу: у в.д. Ø20-4м, Ø32-4м, крізь Ø20-Ø32-3м, Ø25-2м, сходові Ø20-2м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма чисто
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
не у робочому тиску
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. вводиться в роботу

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не введено в роботу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

<u>Ворошилов</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Дробинко А.М.</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Добров А.М.</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Добров А.М.</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешанкі в.п. м.р. в.р. м.р.

См. інст. [Підпис] Мешанкі в.п. м.р. в.р. м.р.
 О-р [Підпис] Дробинко А.М.
 О-р [Підпис] Добров А.М.