



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Болгарська 11
(найменування об'єкта)

« 06 » 09 20 24 р.

Бригада у складі Діброва С.П.; Заєць В.М.; Жучеров А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Болгарська 11

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 - 56 м., Ø 50 - 25 м., Ø 25 - 3 м.,

Ø 20 - 5 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 50 - 6 м., Ø 32 - 2 м., Ø 25 - 18 м., Ø 15 - 9 м.

Стояки: Ø 20 - 240 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø 50 - 3 шт., Ø 25 - 12 шт., Ø 15 - 3 шт. (кульбові): Ø 25 - 1 шт., Ø 20 - 1 шт.

лифтові з'єднання: Ø 50 - 3 шт., Ø 25 - 13 шт., Ø 20 - 1 шт., Ø 15 - 3 шт. Краки в квартирах: Ø 20 - 5 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; краки (пробкові): Ø 50 - 2 шт., Ø 25 - 2 шт.
комтуройка: Ø 25 - 2 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забруднення газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Лигодорський АС
(прізвище, ініціали)
Діброва СА
(прізвище, ініціали)
Заєць В.М
(прізвище, ініціали)
Кучеров АВ
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Александр Бурин

Сел. інженер Александр С.В.
Александр Лигодорський АС
Сел. інженер Александр С.В.