

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«06» Листопада 2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

Житловий будинок
м. Вішнюя вул. Болларська 27
(найменування об'єкта)

«06» 09 2024 р.

Бригада у складі Мустіпан В.М.; Ліцехко В.О.; Дзюбенко Ю.Т.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вішнюя вул. Болларська 27

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80 - 32м., Ø50 - 17м., Ø40 - 19м., Ø32 - 3м.,
Ø20 - 7м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32 - 50 м., Ø20 - 19 м. Стояки: Ø20 - 296 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крами (пробкові): Ø32 - 3мм., Ø20 - 4мм. (кульові): Ø32 - 2мм., Ø20 - 4мм.
муфтові з'єднання: Ø32 - 4мм., Ø20 - 7мм. крами в квартирах: Ø20 - 7мм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "VibroGAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: крами (пробкові): Ø32 - 2мм., Ø20 - 3мм.
коктурлайки: Ø32 - 1мм., Ø20 - 1мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарубування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Гідрогородський А.С.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Мустіпан В.М.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Ліщук В.О.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Дітяченко І.А. [Signature]
(прізвище, ініціали) (підпис)