



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вікшуня вул. Болларська 37
(найменування об'єкта)

«06» 09 2024р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю ; Плосьіх О.Б ; Дмитрієнко М.В
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікшуня вул. Болларська 37
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100 - 22м., Ø80 - 22м., Ø50 - 2м., Ø20 - 4м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32 - 37м., Ø25 - 2м., Ø20 - 6м., Ø15 - 4м.

стожки : Ø20 - 200м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові) : Ø50 - 2шт., Ø20 - 7шт., Ø15 - 2шт. (кульові) : Ø25 - 1шт.

муртові з'єдкання : Ø50 - 2шт., Ø25 - 1шт., Ø20 - 7шт., Ø15 - 2шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "VibroGAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; краки (пробкові) : Ø20 - 2шт.
контрайки : Ø50 - 1шт., Ø20 - 2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. зrealістиковано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: зарбування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Ліггородувський А.С.
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Плохих О.В.
(прізвище, ініціали)

Димитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Лопатинський О.В. [підпис]
(прізвище, ініціали) (підпис)