



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; в усіх випадках
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма мало
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевіряємо
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р=800 мм в ст. др. 10 мм в ст. 7:5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. це не регулюється

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: попереджувати керувача

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Родченків О.В.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Члени бригади

Кисель А.А.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Дубовик О.Г.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від керування

(прізвище, ініціали)

Буденко В.В.

(підпис)

С.І.А. П.В. Малиш  
М.І. О.Ф. Гордієв

[Signature]