



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вільшанськ
буа В. Горіша 40
(найменування об'єкта)

« 12 » 09 2024 р.
Бригада у складі Богрова ЄА, Дочманко ВО

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вільшанськ
буа В. Горіша 40
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-35см, Ø32-10см

Ø32-120см (сходовий)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Краса Ø32-5см
-8см
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; визначено витоки газу
 - ліквідація виявлених витоків газу; 12 Ø32-35см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всесумарно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
P=800 мм в.ст, ΔP=0,05 МПа в.ст, t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проєксною інструкцією

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Дорук'єв ОФ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Даврова ЄМ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Добрянський ВО</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

[Підпис]
(прізвище, ініціали) _____
(підпис)

