



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Князів Коріатовичів 131
(найменування об'єкта)

« 13 » 08 20 24 р.

Бригада у складі Веселовський В.І.; Калчук С.М.;
Заєць В.М.; Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Князів Коріатовичів 131
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 - 35 м., Ø 50 - 20 м., Ø 32 - 5 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32 - 20 м. Стояки: Ø 25 - 180 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø 32 - 12 шт. краки в квартирах: Ø 20 - 2 шт.
шуртові з'єднання: Ø 32 - 12 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; милька емульсія
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; краки (1 пробкові): Ø 32 - 4 шт.
коктрайки: Ø 32 - 4 шт. шуртова: Ø 32 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст.
Надішке тиску op = 20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарубування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Тигородецький А.С.
(прізвище, ініціали)

Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)

Ковчук С.М.
(прізвище, ініціали)

Засуч В.М.
(прізвище, ініціали)

Димитрієвко М.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Мешканці буд. від фірми не встановились

Ст. інженер
Майстер

[Signature]
(підпис)

(підпис)

[Signature]
Тигородецький А.С.