



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО А. Вінашук
вул. Кн. Корісєвського 143
(найменування об'єкта)

« 16 » 08 20 20 р.
Бригада у складі Ромасенко О.В. Мухоморов В.М.
Михайло В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінашук
вул. Кн. Корісєвського 143
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø65-3м, Ø50-40м, Ø40-12м
Ø32-5м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø40-2м, Ø32-6м, Ø25-12м (своєю)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крас Ø40-4м, Ø32-8м, Ø20-5м (кварт)
шурфа Ø40-4м, Ø32-8м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; краса ф. «Волгодол»
мешканці селюкська
- ліквідація виявлених витоків газу; краса Ø32-8м, 4/2 Ø32-4
шурфа Ø32-11м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; васильченко
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; васильченко
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; p=500 мм в.ст., p=200 мм в.ст., t=5x6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: попередження щодо газової

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родіасько О.В.
(прізвище, ініціали)
Родіасько О.В.
(прізвище, ініціали)
Курішкін В.М.
(прізвище, ініціали)
Мельник В.О.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Михайлик від підпису керівника

Ст. інженер
Майстер
сисем

Мельник Р.В.
Терпін О.Ф.
Мельник В.М.